

Aufschaltprotokoll der Brandmeldeanlage

Objekt:
Anschrift:
.....
.....

Empfangsstelle für Stör- und Sabotagemeldungen:

Anschrift:
.....
.....
Telefon:
Telefon:

Betreiber:

Anschrift:
.....
.....
Telefon:
Telefax:

Errichter / Fachfirma:

Anschrift:
.....
.....
Telefon:
Telefax:

Zertifikat durch eine akkreditierte Stelle :
Nachweis eines geeigneten
Qualitätsmanagementsystems :
(z. B. nach DIN EN ISO 9001)

Wartungs- und Inspektionsfirma:

Anschrift:
.....
.....
Telefon:
Telefax:

Zertifikat durch eine akkreditierte Stelle :
Nachweis eines geeigneten
Qualitätsmanagementsystems :
(z. B. nach DIN EN ISO 9001)

Überprüfung der Bestandteile und des Zubehörs

Prüfvorgang	vorhanden	fehlt	geprüft	nicht erforderlich	Bemerkungen / Auflagen
Inbetriebsetzungsprotokoll und Abnahmeprotokoll					
Prüfprotokoll für BMA gemäß SächsTechnPrüfVO					
Bedienungsanleitung der BMA, Betriebsbuch und Revisionspläne					
Unterzeichneter Wartungsvertrag					
unterzeichnete Schlüsselkastenvereinbarung					
Wegkennzeichnung zur FAT					
Datenblatt mit Ansprechpartnern für BMA an für Feuerwehr zugänglicher Stelle					
Feuerwehrplan nach DIN 14095 / Ident-Nr.: FwPI bzw. BMA					
Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675					
Ersatzglasscheiben für Handfeuermelder					
„Außer Betrieb“ - Schilder für Handfeuermelder					
Schild – „Übertragungseinrichtung abgeschaltet – bei Alarm Feuerwehrnotruf 112 wählen“					
Objektschlüssel im FSD hinterlegt / Nr.					
Bernsteinfarbene Blitzleuchte					
Kennzeichnung der Brandmelder					
In BMZ eingewiesene Personen					
Kontrollierte Melder-Nr.:					
Auflagen / besondere Anschlussbedingungen					
Wiederholung der Inbetriebsetzung erforderlich ?					Termin:

Erklärung des Errichters / Fachfirma:

Der Errichter der v. g. Brandmeldeanlage (BMA) versichert, die Installation und die Prüfung gemäß den Bestimmungen der DIN 14661, DIN 14675, DIN VDE 0800 Teil 1, DIN VDE 0833 Teil 1 und 2, DIN EN 54 Teil 1 und in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN VDE 0165 vorgenommen zu haben.

Die technischen Anschlussbedingungen der zuständigen Brandschutzbehörde für die Aufschaltung von nichtöffentlichen Brandmeldeeinrichtungen, in der gültigen Fassung, wurden eingehalten.

Abweichungen vom Planungsauftrag wurden mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt mit dem Abnahmeprotokoll dem Betreiber übergeben.

.....
Ort

.....
Datum

.....
Uhrzeit

Errichter:
Stempel/Unterschrift

Betreiber:
Stempel/Unterschrift

Wartungs- und Inspektionsfirma:
Stempel/Unterschrift

Konzessionär:
Stempel/Unterschrift

zuständige Brandschutzbehörde:
Stempel/Unterschrift

Örtlich zuständige Feuerwehr:
Stempel/Unterschrift